

Obec Blažim

Blažim 107, 440 01 Louny (IČ: 00556246)

V Blažimi dne 9. dubna 2019

Zodpovězení dotazu: VZMR „Oprava místní komunikace Blažim MK 10“

Vážení,

dopisem ze dne 1. 4. 2019 jste byli obcí Blažim vyzváni k podání nabídky ve výběrovém řízení na akci „Oprava místní komunikace Blažim MK 10“.

Jeden z uchazečů vznesl dotaz k výše uvedenému výběrovému řízení.

Dotaz č. 1

Soupis prací obsahuje položku č. 2 „Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem“ v množství 99,58 T. Vzhledem k celkové ploše 790 m² je tloušťka přepokládané vyrovnávky rovna cca 50 mm ($99,58 \text{ T} / 2,5 \text{ T/m}^3 / 790 \text{ m}^2 = 0,05 \text{ m}^3$). Množství vyrovnávky je neúměrně veliké. Jestliže se frézuje 50 mm, 50 mm je vyrovnávka a dalších 50 mm ACO 11 se pokládá na vyrovnávku, dochází k navýšení nivelety vozovky o 50 mm. V případě, že zadavatel má v úmyslu zesílit vozovku o 50 mm, je mnohem transparentnější doplnit soupis prací o položku ACP 16 v tl. 50 mm a snížit množství položky č. 2 („vyrovnávky“) na smysluplnou úroveň max. 16 T. Žádáme zadavatele o výše uvedenou úpravu soupisu prací. V souvislosti se změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.

Odpověď na dotaz č. 1

V soupisu prací je u výše specifikované položky poznámka:

* Množství vyrovnávky asfaltového betonu je odhad. Položka bude účtována dle skutečně provedeného množství. Náklady na napojení na stávající komunikace by měly být každým uchazečem zahrnuty v cenách položek výkazu výměr.

Prosíme tímto o vyplnění položky i ostatních položek dle stávajícího soupisu prací/výkazu výměr. Při realizaci akce bude následně tato změna řešena formou Dodatku ke Smlouvě o dílo.

Termín pro podání nabídek zůstává, vzhledem k nutnosti výběru dodavatele ke splnění dotačních podmínek, nezměněn, tedy do 16. 4. 2019 do 10.00 hodin.

Děkuji za pochopení a jsem s pozdravem

.....
Oldřich Sodomka, starosta