

# Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Odbor životního prostředí a zemědělství

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Ing. Helena Skalníková
Organizace, OJ:	
Sériové č. cert.:	11676298
Vydavatel cert.:	I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016
Datum a čas:	01.09.2020 09:34:44
Důvod:	
Místo:	

ČEZ, a.s.  
Duhová 2/1444  
140 00 Praha 4

Datum: 01.09.2020  
Spisová značka: KUUK/132746/2020/ZPZ/IP-199/Z6/Rc  
Číslo jednací: KUUK/132916/2020/ZPZ  
Vyřizuje/linka: ing. Rosinec Petr / 129

## Oznámení zahájení řízení ve věci vydání podstatné změny č. 6 integrovaného povolení pro zařízení „Paroplynový zdroj“ společnosti ČEZ, a. s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, IČ 452 74 649

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad), jako příslušný orgán státní správy na úseku integrované prevence podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění novel, § 28 písm. e) a § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o integrované prevenci“), ve znění novel, a podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád), ve znění novel, obdržel dne 26.09.2020 žádost o podstatnou změnu integrovaného povolení pro zařízení „Paroplynový zdroj“ společnosti ČEZ, a. s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, IČ 452 74 649.

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, **oznamuje** v souladu s ustanovením § 46 odst. 1 správního řádu a s ustanovením § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci,

### zahájení řízení

o vydání podstatné změny integrovaného povolení pro zařízení „Paroplynový zdroj“ společnosti ČEZ, a. s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, IČ 452 74 649. Pro zařízení bylo krajským úřadem vydáno integrované povolení pod č.j.: 2367/ZPZ/2012/IP-199/Rc, z 27.09.2012, se změnami č.j.: 1407/ZPZ/2013/IP-199/Z1/Rc, z 14.05.2013, a č.j.: 3080/ZPZ/2013/IP-199/Z2/Rc, z 30.08.2013, č.j.: 3285/ZPZ/2014/IP-199/Z3/Rc, z 21.01.2015, č.j.: 1527/ZPZ/2015/IP-199/Z4/Rc, z 10.07.2015, a sp. zn.: KUUK/88864/2019/ZPZ/IP-199/Z5/Rc, z 16.07.2019.

Předmětem změny integrovaného povolení pro zařízení „Paroplynový zdroj“ společnosti ČEZ, a. s., (dále jen „PPC“) je navýšení výkonu a provozních hodin. PPC vzhledem ke své flexibilitě vyhovuje potřebám výkonové regulace elektrizační soustavy. Pro zajištění energetické bezpečnosti ČR je žádoucí a nutné mít k dispozici dostatečnou výkonovou kapacitu, která je schopna reagovat na změny výkonové bilance. Tato skutečnost je zvláště významná při rostoucím podílu intermitentních (kolísavých) zdrojů, které dodávají elektřinu v závislosti na obtížně predikovatelných podmínkách (zejména meteorologických), typicky obnovitelných zdrojů. PPC v těchto podmínkách poskytuje regulační výkon, potřebný pro

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 657 111  
Fax: +420 475 200 245

url: [www.kr-ustecky.cz](http://www.kr-ustecky.cz)  
e-mail: [epodatelna@kr-ustecky.cz](mailto:epodatelna@kr-ustecky.cz)

IČ: 70892156  
ID: t9zbsva

DIČ: CZ70892156  
č. ú. 882733379/0800

bezpečnou a spolehlivou funkci elektrizační soustavy, navýšení výkonu a provozních hodin paroplynového zdroje v této souvislosti přispívá k provozní jistotě elektrizační soustavy.

Vlastní záměr zvýšení výkonu je dále odůvodněn požadavky na energetickou efektivitu, tedy využití existujících zdrojů na úrovni nejlepších dostupných technik. Tato změna je podmíněna i podmínkami na trhu, který vytváří podmínky pro provoz tohoto vysoce účinného a emisně čistého zařízení s vyšší roční výrobou než v současnosti. Zařízení paroplynového zdroje tedy bude standardně využíváno při vyšším zatížení než doposud a bude také generovat vyšší roční výrobu elektrické energie.

Tímto žádáme **účastníky řízení a příslušné správní úřady**, dle § 7 odst. 1 a 2 a § 9 odst. 1 zákona o integrované prevenci, aby se k oznámení vyjádřili a nejpozději **do 30 dnů** po obdržení žádosti zaslali svá vyjádření na Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. K vyjádřením zaslaným po lhůtě se dle § 9 odst. 4 zákona o integrované prevenci nepřihlíží.

Vyjádření k žádosti musí obsahovat zejména zhodnocení návrhu závazných podmínek k provozu zařízení, které jsou uvedeny v kapitole 16 žádosti, popřípadě návrh dalších závazných podmínek, které navrhujete zahrnout do integrovaného povolení. Žádáme vás, abyste svá vyjádření formulovali z hlediska všech složek životního prostředí, a to s ohledem na změny některých ustanovení složkových zákonů, které jsou uvedeny v § 48 až § 53 zákona o integrované prevenci. Tato vyjádření **nejsou** správními rozhodnutími.

Tímto dále žádáme dle § 8 odst. 2 zákona o integrované prevenci **obce Výškov, Blažim, Volevčice, Polerady a Bečov, jako dotčené územní samosprávné celky**, o zveřejnění oznámení, **kdy a kde** lze do žádosti nahlížet, pořizovat si z ní výpisy, opisy, popřípadě kopie, na úřední desce obce a na portálu veřejné správy (internetové stránky obce) a stručného shrnutí údajů podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona o integrované prevenci. Tyto informace musí být vyvěšeny na úřední desce po dobu 30 dnů ode dne oznámení a během této doby může každý zaslat na krajský úřad své vyjádření k žádosti. **Potvrzení o době vyvěšení na úřední desce zašlete zpět na krajský úřad.**

Elektronická podoba integrovaného povolení včetně jeho změn je k dispozici v informačním systému integrované prevence na webových stránkách <http://www.mzp.cz/ippc>.

**Ing. Helena Skalníková**

v zastoupení vedoucí oddělení ochrany prostředí a udržitelného rozvoje

## **Přílohy**

Žádost o změnu integrovaného povolení včetně příloh  
Stručné shrnutí údajů

---

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 657 111  
Fax: +420 475 200 245

url: [www.kr-ustecky.cz](http://www.kr-ustecky.cz)  
e-mail: [epodatelna@kr-ustecky.cz](mailto:epodatelna@kr-ustecky.cz)

IČ: 70892156  
ID: t9zbsva

DIČ: CZ70892156  
č. ú. 882733379/0800

**Rozdělovník****Účastníci řízení:****adresát**

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Obec Výškov, č.p. 44, 440 01 Louny  
Obec Blažim, č.p. 107, 440 01 Louny  
Obec Volevčice, č.p. 22, 434 01 Most  
Obec Polerady, č.p. 15, 434 01 Most  
Obec Bečov, Bečov 126, 435 26 Bečov u Mostu

**Na vědomí:**

Městský úřad Louny, OŽP, Mírové náměstí 35, 440 01 Louny  
Magistrát města Mostu, odbor životního prostředí, Radniční 1, 434 69 Most  
Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov  
ČIŽP, OI, Výstupní 1644, 400 07 Ústí nad Labem  
KHS Ústeckého kraje, Územní pracoviště, Poděbradova 749, 440 38 Louny

DO ŽÁDOSTI LXE NAHLÍŽET NA OÚ BLAŽIM  
V ÚŘEDNÍ HODINĚ.

UYVĚŠENO 2.9.2020  
SEJMUTO 3.10.2020



**OBEC BLAŽIM**  
okres Louny